



Code Client: RBVIEUXBOU

Client:

Mairie de Vieux Boucau
(Eaux de baignade)
40480 VIEUX BOUCAU

Mont de Marsan, le 20/06/2024

Destinataire

Mairie de Vieux Boucau

(Eaux de baignade)

40480 VIEUX BOUCAU

Prélèvements et/ou analyses réalisés à la demande de l'ARS dans le cadre du contrôle sanitaire

Rapport d'essai

émis le : 20/06/2024

DOSSIER N° : SE245135

du 18/06/2024

Ref cde: 2020M009Lot7-DD40-2024-BAI

Date de réception 18/06/2024

NumDemande *:

Heure de réception : 15:28

Commune *: VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

Motif CONTROLE SANITAIRE
PREVU PAR L'A.P.

Type visite AUTRE TYPE :
BAIGNADE

Code PSV 811

N° échantillon : 8467 **Date et heure de prélèvement *:** 18/06/2024 10:20

Unité Gestion 0369 MAIRIE DE VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

Installation 565 GRAND PLAGES

Lieu de prélèvement *: GRAND PLAGES

Méthode de prélèvement FDT 90-521; NF EN ISO 19458

Prélèvement réalisé par *: Coralie DEGORGUE (L.P.L. - M.D.M. prélèvement réalisé sous accréditation)

Mesure terrain baignade

n°Ech: 8467

| Paramètres | Début Analyses | Accr. | Méthode | Résultats | Unités | Critères |
|--|-------------------|-------|--------------------------|-----------------|--------|----------|
| Température de l'air | | | | 20.4 | ° C | |
| Observations | | | | Rien à signaler | | |
| Température de l'eau (mesure ponctuelle) | # | | Méthode interne G1702791 | 20.3 | ° C | |
| pH | # | | NF EN ISO 10523 | 8.2 | pH | |
| Transparence de l'eau | | | Disque de Secchi | > 1.0 | m | |



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Rapport d'essai

émis le : 20/06/2024

DOSSIER N° : SE245135

du 18/06/2024

Date de réception: 18/06/2024

Bactériologie (Eau de baignade - Eau de mer)

n°Ech: 8467

Note n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014

| Paramètres | Début Analyses | Accr. | Méthode | Résultats | Unités | Critères |
|--------------------------|------------------------|-------|------------------|-----------|---------|----------|
| Escherichia coli | 18/06/2024 15:15:00 | # | NF EN ISO 9308-3 | <15 | /100 ml | 1000 |
| Entérocoques intestinaux | 18/06/2024 15:15:00 | # | NF EN ISO 7899-1 | <15 | /100 ml | 370 |

Observations préleveur (échantillon n°8467): BLEM Salinité : 32.3



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Rapport d'essai

émis le : 20/06/2024

DOSSIER N° : SE245135

du 18/06/2024

Date de réception: 18/06/2024

M. BUGAT

Suppléante chef de service
Prélèvement

C.LAMAISON

Technicienne, signataire
habilitée Bactériologie

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé et par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27 octobre 2011.
Les commentaires et observations ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure.
Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
Le rapport d'essai comporte 3 page(s).
Il annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
* Donnée fournie par le client lorsqu'il est en charge du prélèvement.
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets échantillonnés.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole #